

Nytsz: 4630-10-2/20100318

MABISZ TERMÉK-MEGFELELŐSÉGI AJÁNLÁS

Bizottsági ülés ideje
2010. március 18.

Ajánlás lejárta
2015. március 31.

Termék vizsgálat helye: MABISZ VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI
BIZOTTSÁG helyisége
H-1142 Budapest, Szőnyi út 51/B.

Termék gyártó: 3NOSI Bt., Budapest

Termék forgalmazó: 3NOSI Bt.
H-1108 Budapest, Lenfónó u. 16.

Telefonszám: +36-20/ 553-3553
Fax: +36-1/ 285-1629
E-mail: info@biztonsagijto.com
Honlap: www.biztonsagijto.com
Kapcsolattartó: Miskey Alfréd
Beosztás: gyártás technológus

A vizsgálati eljárás alapja:

- MABISZ Betöréssel Lopás- és Rablásbiztosítás Technikai Feltételei ajánlás;
- MSZ ENV 1627, 1630 nyílászáró betörésállóság-vizsgálat szabvány;
- termékismertető, műszaki leírás;
- bemutatott termék működőképes modellje;
- roncsolásos és roncsolásmentes szakértői vizsgálat;
- műszaki szakértői vélemény.

Vizsgálat eredményének összefoglalása:

A MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁGA (továbbiakban: MABISZ VKB) jelenlévő tagjai betekintettek a benyújtott dokumentumokba, tanulmányozták a bemutatott fémszerkezetű biztonsági bejárati ajtók jellemzőit, technikai paramétereit, megvizsgálták felépítésüket, valamint áttekintették a MABISZ ajánlás nyílászáróra kidolgozott előírásait, meghallgatták a szakértői véleményt.

Biztosítói kockázatvállalás feltétele:

- a beépítés kizárólag a gyártó által meghatározott, MABISZ ajánlásnak megfelelő módon történhet (a tokszerkezetet a határoló falszerkezethez 30 cm-enként rögzíteni kell. A rögzítést téglafalnál legalább 15 cm mélyen, Ø 12 mm köracél tartószilárdságával egyenértékű erősséggel, betonfalnál legalább 10 cm mélyen, Ø 10 mm köracél tartószilárdságával egyenértékű erősséggel kell biztosítani);
- a beépítő cég egyértelműen azonosítható legyen;
- a garancialevélen fel kell tüntetni a beépítést végző cégnek a szakszerűsége vonatkozó nyilatkozatát és a beépítés helyszínét és időpontját.

Telepítői nyilatkozat:

Beépítéskor a következő nyilatkozat kitöltése szükséges; a telepített, ajánlott termék előtti négyzetet kézjeggyel kell megjelölni.

Beépítés helye:

időpontja:

- Beépítés a MABISZ ajánlásnak és biztosítói kockázatvállalás feltételének megfelelő módon történt: a tokszerkezet a határoló falszerkezethez 30 cm-enként rögzítésre került.
 - Téglafalnál legalább 15 cm mélyen, Ø 12 mm acélcsap szilárdságával egyenértékű rögzítő elemekkel
 - Betonfalnál legalább 10 cm mélyen, Ø 10 mm acélcsap szilárdságával egyenértékű rögzítő elemekkel
- Beépítés a gyártó által meghatározott, következő módon történt:
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Beépítő adatai: p.h.

Egyéb:
.....
.....
.....
.....

A jelenlévők állásfoglalása szerint, a szakértő javaslata alapján, a bemutatott termék besorolása:

Termék	Besorolás
<p>□ MINOX 10K jelölésű egyszárnyú, kifelé nyíló biztonsági bejárati ajtó, fémtok-, ill. függőleges, vízszintes bordamerevítésű fémajtószárny-szerkezettel; CISA 57615-48-A típusú, hárompontos, kéttollú kulccsal működtethető zárszerkezettel, zárszekrény védelemével, fűrásvédő lappal; 3 db kiszakításgátlóval, 3 db forgópánttal</p>	<p>Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme</p> <hr/> <p>Biztonsági bejárati ajtó III. kategória 5 perces áttörésgátlás. MABISZ ajánlás.</p> <hr/> <p>3. osztály</p> <hr/> <p>MSZ ENV 1627, 1630 szabvány.</p>
<p>□ MINOX 10B jelölésű egyszárnyú, befelé nyíló biztonsági bejárati ajtó, fémtok-, ill. függőleges, vízszintes bordamerevítésű fémajtószárny-szerkezettel; CISA 57615-48-A típusú, hárompontos, kéttollú kulccsal működtethető zárszerkezettel, zárszekrény védelemével, fűrásvédő lappal; 3 db kiszakításgátlóval, 3 db forgópánttal</p>	<p>Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme</p> <hr/> <p>Biztonsági bejárati ajtó II. kategória 10 perces áttörésgátlás. MABISZ ajánlás.</p> <hr/> <p>4. osztály</p> <hr/> <p>MSZ ENV 1627, 1630 szabvány.</p>
<p>□ MINOX 15K jelölésű egyszárnyú, kifelé nyíló biztonsági bejárati ajtó, fémtok-, ill. belső rácsszerkezetű fémajtószárny-szerkezettel; CISA 57615-48-A típusú, hárompontos, kéttollú kulccsal működtethető zárszerkezettel, zárszekrény védelemével, fűrásvédő lappal; 3 db kiszakításgátlóval, 3 db forgópánttal</p>	
<p>□ MINOX 15B jelölésű egyszárnyú, befelé nyíló biztonsági bejárati ajtó, fémtok-, ill. belső rácsszerkezetű fémajtószárny-szerkezettel; CISA 57615-48-A típusú, hárompontos, kéttollú kulccsal működtethető zárszerkezettel, zárszekrény védelemével, fűrásvédő lappal; 3 db kiszakításgátlóval, 3 db forgópánttal</p>	<p>Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme</p> <hr/> <p>Biztonsági bejárati ajtó I. kategória 15 perces áttörésgátlás. MABISZ ajánlás.</p> <hr/> <p>5. osztály</p> <hr/> <p>MSZ ENV 1627, 1630 szabvány.</p>

A MABISZ VKB a **3NOSI Bt.** által gyártott és forgalmazott, előzőekben bemutatott termékeket a megjelölt védelmi fokozatban elfogadott vagyonvédelmi eszközként ismeri el. A besorolás alapján a vizsgált eszközöket a MABISZ VKB a tagbiztosítók részére elfogadásra javasolja.

Az Országos Rendőr-főkapitányság szaktisztje egyetért a MABISZ Ajánlással, a termékek forgalmazásával és felhasználásával.

A MABISZ VKB határozata értelmében a MABISZ Termék-megfeleléségi ajánlás csak teljes szöveggel másolható, sokszorosítható, abból kivonat nem készíthető.

Budapest, 2010. március 18.

.....
QBE Insurance (Europe) Ltd.
Magyarországi Fióktelepe

.....
SIGNAL Bizt. Zrt.

.....
MAGYAR POSTA Bizt. Zrt.

.....
Chartis Europe S.A.
Magyarországi Fióktelepe

.....
GROUPAMA GARANCIA Zrt.

.....
AEGON Magyarország Zrt.

.....
MKB Általános Bizt. Zrt.

.....
GENERALI-PROVIDENCIA Zrt.

.....
ALLIANZ HUNGÁRIA Zrt.

.....
ORFK

.....
MABISZ VKB vezető.
UNIQA Bizt. Zrt.